

CODE (B) 시설관리

B-7-2	소화기 비치상태, 불탄비상방치포 설치상태	양호		
B-7-3	기타 불안전한 상태 및 행동(3점 SS 항목)	양호		
B-7-4	화재 임시차 지정 및 배치 여부	양호		
B-8	전기 작업			
B-8-1	가설본권장 설치관리(관리자 지용, 시건장차)	양호		
B-8-2	절지 및 누전차단장치 (가설전선, 가설본권장, 이동식기계기구, 누설류 등)	양호		
B-8-3	가설전선 설치 및 권선피복 확인	양호		
B-8-4	경전차량 및 충전차량 안전	ㄹ		
CODE	점 검 항목			비 고
B-9	동접 작업			
B-9-1	위험기계기구 안전시설물 설치 상태 점검 ⇒ 절지, 자동전격방지기, 방호장치 등	양호 양호		
B-9-1	전선의 체결 상태 및 절연(절지)상태 이상유무	양호		
B-9-2	자동전격방지기 부착상태	양호		
B-9-3	기타 불안전한 상태 및 행동(3점 SS 항목)	양호		
B-10	줄걸이 작업			
B-10-1	승강블록, 와이어로프 및 제인동 달기구 이상유무 ⇒ 상한 변형, 손상, 연결상태 등	ㄹ		
B-10-2	상층 LIM, 인양 JIB의 조립 및 용접, 손상여부	ㄹ		
B-10-3	이동식 크레인 안전수칙 준수여부 ⇒ 정충장치, 안전블록, 류크 설치장치, 아웃트리거 등 작업의 제한 준수여부	ㄹ		
B-10-4	(중속-초당 10미터 이상, 감속-시간당 1미터미터 이상, 고속-시간당 1미터미터 이상만 객운)	ㄹ		
B-10-5	기타 불안전한 상태 및 행동(3점 SS 항목)	ㄹ		
B-11	추락방지 안전시설물 설치기준			

CODE (B) 시설관리

B-11-2	주요 및 보조설비 정기점검 및 유지기준 준수 여부 = 분기점검, 안전, 화재경보설비 등 점검관리	×		
B-11-3	주요 위험 장비 고장의 안전사고 발생기준 준수여부 = 안전장벽, 가동 불조각, 수평보강대 설치불이, 불발착이현	×		
B-11-4	동굴 및 고수직입 시 수직 수직구멍을 설치기준 준수여부 = 20mm, 평면 굴곡정밀, 설치높이 적용성	×		
B-12	기타 산업안전기준에 관한규칙에서 갖추어야 할 현장 관리사항			
B-12-1	장동 구동 및 사용 = 기동과 사용점검서 확인	×		
B-12-2				
B-12-3				
B-12-4				
B-12-5				

CODE (B) 시설편리

CODE	검 권 항목	점검내용 및 점검 결과	특이사항	비 고
B-1	직업영 관리			
B-1-1	직업영 비어 근무자 근무취급 및 안전취급 관리사항 (3점, 55 항목)	양호		
B-1-2	숙박취급 구간 안전취급 및 비상취급 상태	양호		
B-1-3	비상취급시 제진압배출 보장 상태	양호		
B-1-4	취급구역 경고음차 및 경고음차조치 여부(3점, 56 항목)	양호		
B-1-5	숙박취급 구간 안전나리다, 숙박취급 등 설치 상태	양호		
B-1-6	직업영 비어 및 휴먼 게이트 열기 설치, 위험표지 부착 상태	양호		
B-1-7	비어취급 구역 안전취급 설치 상태	양호		
B-1-8	취급영내 화재취급 관리(보안, 제진)상태	양호		
B-1-9	지명적치, 보안 및 안전기준 준수 및 관리상태	양호		
B-1-10	취급영 조도 확보 상태 (보통 150lux이상, 중형 300lux이상, 초정밀 750lux이상)	양호		
B-1-11	취급영지 설치 상태 (안전표지기준에 관한 규정 제88조)	양호		
B-1-12	기타 불안전취급 및 위험도아부(3점, 58 항목)	양호		
B-2	사다의 작업(별기파원 경우엔에 한함)			
B-2-1	2인 1조 작업, 휴식부 및 휴단 다듬기 작업상태	양호		
B-2-2	야동동작기 설치 부착 상태	양호		
B-2-3	불이취급 방지조치 부착 상태	양호		
B-2-4	미끄럼 방지조치 상태	양호		
B-2-5	취급영내 3.0M 이하 사람 사다의 작업취급시야부 (경리원, 고소취급다 비계등의 설치기 여건은 현소장소의 경우)	양호		
B-2-6	취급영 사다의 사용기준 준수 (오른나리다, 이등물 등 사용, 별이 40이상 금지)	양호		
B-3	반중구 착용			
B-3-1	고소취급지(1.0M 이상) 안전벨트 착용 상태	양호		
B-3-2	보안경 착용 상태	양호		
B-3-3	안전모 착용 상태	양호		

CODE (B) 시설관리

CODE	점검 항목	점검내용 및 점검 결과	비고
B-1	작업장 안전		
B-1-1	작업장 바닥 구조물 안전점검 및 안전통로 구리상태 점검 (3점 5S 항목)	0점 /	
B-1-2	수직하중 구간 안전점검 및 비닐시트 설치 상태	X	
B-1-3	비대역상시 작업시작 전 점검	0점 /	
B-1-4	취락구역 경고표지 및 경고음장치 작동(3점 5S 항목)	X	
B-1-5	취락구역 구간 안전판넬, 취락방치장 등 설치 상태	X	
B-1-6	작업장 바닥 및 천장 계구부 일기 설치, 취락표지 부착 상태	0점 /	
B-1-7	낙하물 위험 구간 안전판 설치 상태	X	
B-1-8	작업장내 취락물류 관리(보관, 지정)상태	0점 /	
B-1-9	지정위치, 보관 및 안전기준 준수 및 경고등등	0점 /	
B-1-10	작업장 조도측정 상태 (보통 150lux이상, 정밀 300lux이상, 초정밀 750lux이상)	X	
B-1-11	취락구역 안전상태 (안전표지 등에 관한 규정 준수)	X	
B-1-12	기타 불안전한 상태 및 행동양식(3점 5S 항목)	0점 /	
B-2	사다리 작업(불가피한 경우에만)		
B-2-1	2인 1조 작업, 최상부 및 하단 다짐대 작업금지	X	
B-2-2	아웃리거 설치 부착 상태	X	
B-2-3	물리장 방지조치 부착 상태	X	
B-2-4	미끄럼 방지조치 상태	X	
B-2-5	최대길이 3.5m 이하 A형 사다리 작업시(어두운 환경, 고소작업 등) 비계등의 설치(이러한 할 소양소의 경우)	X	
B-2-6	일회용 사다리 사용기준 준수 (오른내리는 이동용은 사용, 높이 6m이상 금지)	X	
B-3	보통구 착용		
B-3-1	고소 작업자(1.5m 이상) 안전벨트 착용 상태	X	
B-3-2	포만경 착용 상태	X	
B-3-3	안전모 착용 상태	0점 /	

CODE (B) 시설관리

CODE	관리 항목	비고
B-3-4	위생관리시설 사용자 직면보호구 착용 상태 → 방폭면, 방충망집, 내상기준, 등척의 등	양호
B-3-5	방폭작업시 직면보호구 착용상태	양호
B-3-6	기타 보호구 착용 상태(3점 SS 항목)	양호
<b>B-4 기계기구 - 정비내 작업</b>		
B-4-1	취합구와 사정작업 승인(출입차 포함) 부착 → 위험작업 사전 승인 등	양호
B-4-2	내부 작업자 안전복 기 정비내부 보호 후 작업 상태	ㄹ
B-4-3	"정비내부 작업중 조작금지" 표시 상태	ㄹ
B-4-4	2인1조, 3인1조 작업 준수상태	ㄹ
B-4-5	기타 불안전한 상태 및 행동(3점 SS 항목)	ㄹ
<b>B-5 기계기구 안전작업</b>		
B-5-1	안전당첨자(관리감독자, 협력사 안전당첨자 등) 상주여부 → 출입명장, 출퇴명장, 작업지휘장, 지령, 신호수 설치 등	양호
B-5-2	공비 사용 작업시 안전구획 설정 및 작업자 통제	양호
B-5-3	고소작업대 관리 공상충돌방지물 설치상태(50cm이상), 유압 비상정지장치 사용법, 유압 조작방법, 안전수칙 부착상태, 보호기울음, KG 인종서, 경고표지시트	ㄹ
B-5-4	이동식 기계기구 관리 → 고소작업대 아웃렛기, 바퀴 스톱핀 설치 → 지게차 안전리, 후진경보기, 경통을 도는 후방감지기 설치	ㄹ
B-5-5	기타 불안전한 상태 및 행동(3점 SS 항목)	ㄹ
<b>B-6 작업용 도구관리</b>		
B-6-1	작업 구역 제한 사항 여부 (발판 폭 40cm 이상)	ㄹ
B-6-2	고소작업시 공구이탈방지선 사용	ㄹ
B-6-3	정통 공구류 방호장치 설치상태 (그라인더류, 고속돌돌기류 등)	ㄹ
B-6-4	기타 불안전한 상태 및 행동(3점 SS 항목)	ㄹ
<b>B-7 화기 작업</b>		
B-7-1	화기작업시 사전 허가상태 (안전보안기준에 관한 규정 제241조 제4항)	양호