

# SFA | NEO 주식회사 에스에프에이

문 서 SFA (환안) 2024 - 012 호

2024.03.08

수 신 안전보건공단 대전세종광역본부

발 신 주식회사 에스에프에이 환경안전팀

제 목 유해·위험방지계획서 확인검사에 따른 조치 결과 보고 제출의 件

---

1. 귀 본부의 일익 번창함을 기원합니다.
2. 당 현장 'KT&G 세종 신인쇄공장 통합자동창고 신규도입(AS/RS) 공사'와 관련하여 24년 02월 29일 실시한 유해·위험 방지계획서 확인검사에 따른 조치 결과를 제출하오니 업무에 참조하시기 바랍니다.

※ 첨부 :1) 유해·위험 방지계획서 확인검사에 따른 조치 결과 1부. 끝.

주식회사 에스에프에이



우 31421 충청남도 아산시 둔포면 윤보선로 262, 301 동 환경안전팀

전화번호 041-539-9502 팩스번호 031-379-6479

## 유해위험방지계획서 확인검사 조치결과

구 분	지 적 사 항	개 선 사 항	비 고
1. 유해위험방지계획서 이행실태	- 자동화 창고 구간 Rack 외측 워킹 타워 Wall Bracing 미설치로 전도 위험 내재	- 자동화 창고 구간 Rack 외측 워킹타워 Rack과 워킹타워 고정철물 설치 양측 4지점 총 8 point 설치	- 사진대지 첨부

# 안전조치 사진대지



내 용

워킹타워 고정 철물 설치위치 양측 8포인트 고정



내 용

워킹타워 고정 철물

(주)SFA KTNG 세종 신인쇄공장 통합자동창고 현장