

합동 안전보건 점검			결			
			작성	검토	승인	
			8/24	8/25	8/25	
현 장	천안SEC LIFTER 공사	점검 일시	2023년 08월 24일 10:00~11:00			
점검 구간	C2 LIFTER 공사 구역	주요 공정	기구, 전장			
전 월 피드백	7					
점 검 내 용	점검 구간	점검결과 및 문제점	조치 및 대책			
	C2 LIFTER 2기 4F	전장작업시 보스 내 조도 확보 미흡, 해치 발판 개폐	보스내 헤드런턴 및 휴대용 LED 등기, 작업전 해치발판확보			
	C2 LIFTER 2기 6F	무아사다리, 작업발 관사다리 사용시 2인1조 및 고리체결방조	—			
	1F	작업선 상복 가지 양호	—			
참석자	도급인 및 도급인의 근로자			관계수급인 및 관계수급인의 근로자		
	소속	성명	서명	소속	성명	서명
	SA	윤민혁	윤민혁	자평	최성우	최성우
	//	방관우		세광공도물	강호준	강호준
				포세비엔	김성민	김성민
				자평	김동혁	김동혁

※ 사전 대차 별도 첨부  
고객사 보안 규정상 사진촬영불가