






합동 안전보건 점검			결		작성	검토	승인
			재	10/19	1	10/19	
현 장	KT&G 세종 신인쇄공장 통합자동 창고 신규도입(AS/RS)	점검 일시	2023년 10월 19일 10:00 ~ 11:00				
점검 구간	원지름, 완제품 창고	주요 공정	양카 포스트 앵글설치작업				
전 월 피드백	7						
점 검 내 용	점검 구간	점검결과 및 문제점		조치 및 대책			
	KT&G 세종현장 원지름/완제품 창고	이동등선 메쉬망 발판 설치 상태 양호		-			
	//	이동식 발판기 주변 정리성도 양호, 소화기 1대 비치 부족		소화기 2대 상시 비치			
	//	코르스 앵글 설치작업시 화기작업 안전관리상태 양호		-			
	//	자재 구역 선징 및 전리정돈 , 자재 선명제 양호		-			
	//	건강판 부착서류 및 MSDS 게시 상태 양호		-			
참석자	도급인 및 도급인의 근로자			관계수급인 및 관계수급인의 근로자			
	소속	성명	서명	소속	성명	서명	
	SFA	김월수		아이언에이지	김우경		
	SFA	방관우		아이언에이지	박병우		
				아이언에이지	오재성		

※ 사진 대지 별도 첨부

교육 사진 대지



공종(업체명)	㈜에스에프에이
내 용	합동안전점검



공종(업체명)	㈜에스에프에이
내 용	합동안전점검

(주)SFA KTNG 세종 신인쇄공장 통합자동창고 현장