

CODE (B) 시설후관리				
CODE	점검 항목	점검내용 및 점검 결과	특이사항	비고
B-1	작업장 관리			
B-1-1	작업장 바닥 근로자 전도위험 및 안전벨트 관리상태 (3점 SS 항목)	0점		
B-1-2	추락위험 구간 안전벨트 걸이시설 설치 상태	X		
B-1-3	바닥작업시 재전반복 등 보양 상태	X		
B-1-4	위험구역 경고표지 및 경고금지조치 여부(3점 SS 항목)	0점		
B-1-5	추락위험 구간 안전난간대, 추락방지망 등 설치 상태	X		
B-1-6	작업장 바닥 및 측면 개구부 덮개 설치, 위험표지 부착 상태	0점		
B-1-7	낙하물 위험 구간 안전망 설치 상태	X		
B-1-8	작업장내 화학물질 관리(보관, 저장)상태	X		
B-1-9	차재적치, 보관 및 안전기준 준수 및 정리정돈	X		
B-1-10	작업장 조도 확보 상태 (보통 150lux이상, 정밀 300lux이상, 초정밀 750lux이상)	X		
B-1-11	전기장치 설치상태 (안전보전기준에 관한 규정 제8장)	X		
B-1-12	기타 불안전한 상태 및 행동위반(3점 SS 항목)	0점		
B-2	사다리 작업(불가피한 경작업에 한함)			
B-2-1	2인 1조 작업, 최상부 및 하단 디딤대 작업금지	X		
B-2-2	아웃리거 설치 부착 상태	X		
B-2-3	별어점 방지조치 부착 상태	X		
B-2-4	미끄럼 방지조치 상태	X		
B-2-5	최대길이 3.5M 이하 A형 사다리 작업봉시여부 (경작업, 고소작업에 비계등의 설치가 어려운 특수장소의 경우)	X		
B-2-6	별지형 사다리 사용기준 준수 (오르내리는 이동물로 사용, 높이 6m이상 금지)	X		
B-3	보통구 착용			
B-3-1	고소 작업자(1.5M 이상) 안전벨트 착용 상태	X		
B-3-2	보안경 착용 상태	X		
B-3-3	안전모 착용 상태	0점		

## CODE (B) 시 설관리

CODE	점검 항목			
B-3-4	무연화물철거 시동시 적정보통구 적용 상태 → 일반전, 보물정전, 내선기동, 위치마차	ㄱ		
B-3-5	용접작업시 적정보통구 적용상태 → 용접전, 용접정전, 용접복, 용접기운 등	ㄱ		
B-3-6	기타 보통구 적용 상태(3정 SS 항목)	이: ㄷ		
<b>비 고</b>				
B-4	<b>기계기구·설비내 작업</b>			
B-4-1	유류구와 시연작업 승인(정압표 포함) 부착 → 유류작업 시연 승인 등	이: ㄷ		
B-4-2	내부 작업자 인타박 키 설비내부 보관 후 작업 상태	ㄱ		
B-4-3	* 설비내부 작업중 조적금지* 표시 상태	ㄱ		
B-4-4	2인1조, 3인1조 작업 준수상태	이: ㄷ		
B-4-5	기타 불안전한 상태 및 행동(3정 SS 항목)	이: ㄷ		
B-5	<b>기계기구 양중작업</b>			
B-5-1	양중담당자(관리감독자, 협력사 안전담당자 등) 상주여부 → 불안전행위, 불안전작업, 작업지휘자 지령, 신호수 배치 등	이: ㄷ		
B-5-2	장비 사용 작업시 안전구획 설정 및 작업자 통제	이: ㄷ		
B-5-3	고소작업대 관리 → 고정형작업대 설치상태(50CM이상), 유압 비상해지장치 사용법, 안전 조적행위, 안전수칙 부착상태, 보호가입중, KCS 인증서, 점검체크리스트	ㄱ		
B-5-4	이동식 기계기구 관리 → 고소작업대 아웃드리기, 바퀴 스톱핀 설치 → 지게차 안전띠, 후진경보기, 경광등 또는 후방감지장치 설치	이: ㄷ		
B-5-5	기타 불안전한 상태 및 행동(3정 SS 항목)	이: ㄷ		
B-6	<b>작업용 도구관리</b>			
B-6-1	작업 규격 발판 사용 여부 (발판 폭 40CM 이상)	ㄱ		
B-6-2	고소작업시 공구이탈방지판 사용	ㄱ		
B-6-3	전동 공구류 방호장치 설치상태 (그라인더류, 그늘절단기류 등)	이: ㄷ		
B-6-4	기타 불안전한 상태 및 행동(3정 SS 항목)	이: ㄷ		
B-7	<b>화기 작업</b>			
B-7-1	화기작업시 사전 허가상태 (안전보라기착용, 소화구획, 가241조, 가44제)	ㄱ		

## CODE (B) 시설관리

B-7-2	소행기 비치상태, 불타미안방지도 설치상태	√		
B-7-3	기타 불안전한 상태 및 행동(3점 SS 항목)	√		
B-7-4	화재 관시자 지정 및 배치 유무	√		
B-8	<b>전기 작업</b>			
B-8-1	가설보전행 설치관리(관리지 지정, 시간정지)	×		
B-8-2	경지 및 누전차단장치 (가설보전, 가설보전반, 이동식기계기구, 투광등 외)	√		
B-8-3	가설보전 설치 및 전선피복 확인	√		
B-8-4	경전작업 및 불안전작업 안전	√		
CODE	<b>점 검 항목</b>			<b>비 고</b>
B-9	<b>응급 작업</b>			
B-5-1	위험기계기구 안전시설물 설치 상태 점검 ⇒ 경지, 자동전격방지기, 방호장치 등	√		
B-9-1	전선의 체결 상태 및 절연(경지)상태 이상유무	√		
B-9-2	자동전격방지기 부착상태	√		
B-9-3	기타 불안전한 상태 및 행동(3점 SS 항목)	√		
B-10	<b>줄걸이 작업</b>			
B-10-1	승탑벨트, 오이어로프 및 체인등 벨기구 이상유무 ⇒ 선한 변형, 손상, 연결상태 등	○ √		
B-10-2	양중 W, 인양 J의 조립 및 용접, 손상여부	√		
B-10-3	이동식 크레인 안전수칙 준수여부 ⇒ 양중장치, 안전벨트, 후크 해지장치, 아웃리거 등 작업의 제한 준수여부	○ √		
B-10-4	(중속-초당 100미터 이상, 경유량-시간당 1킬리미터 이상, 카세트-시간당 1세티미터 이상)의 경우	○ √		
B-10-5	기타 불안전한 상태 및 행동(3점 SS 항목)	○ √		
B-11	<b>추락방지 안전시설물 설치기준</b>			
B-11-1	수락 및 낙하물 방지망의 규격용 사용 및 서투모관 여부	√		

CODE (B) 시 설 관리 리				
B-11-2	수락 및 내장물 설치공의 설치기준 준수 여부 → 설치높이, 간격, 단두인도보 및 매몰간격	√		
B-11-3	수락 위험 내부 구간의 안전난간대 설치기준 준수 여부 → 인장정렬, 기둥 설치간격, 수평난간대 설치높이, 볼록머리판	√		
B-11-4	볼록 및 구조적일 시 수평, 수직구멍물 설치기준 준수 여부 → 60도프 15mm, 평행 및 수평일, 설치높이 적정성	√		
B-12	기타 산업안전기준에 관한규칙에서 갖추어야 할 현장 관리사항			
B-12-1	안전 기설재 시공 → 기설재 시공인증서 확인	√		
B-12-2				
B-12-3				
B-12-4				
B-12-5				