

합동 안전보건 점검

결재	작성	검토	승인
	8/22	1	8/22

현장	KIG 세움 신에너지공장	점검 일시	2024년 8월 22일 14:00~15:00
점검 구간	완제품, 원시품 창고 구간	주요 공정	내과제인트, S/C 가구

전월 피드백			
--------	--	--	--

점검 구간	점검결과 및 문제점	조치 및 대책
H.P 철골구간	달비계 작업시 주로프 22mm 보로프 16mm 사용 양도	—
H.P 철골구간	상부 작업구간 조도 확보 이름	상부 워크웨이 LED 설치 및 작업자 헤드랜턴 착용
H.P 철골구간	달비계 작업구간 작업구역 설정 및 표시 부착 양도	—
H.P 철골구간	달비계 작업시 안전장벽 및 보로프로프드림 체결 양도	—
S/C 동로구간	드롤리 커버 설치시 조도 확보 이름	복광음 설치 후 작업재제

소속	도급인 및 도급인의 근로자			관계수급인 및 관계수급인의 근로자		
	성명	서명	소속	성명	서명	
SFA	김원우		김원우	하해운		
SFA	남관우			최창민		
			김민우	김리관		

* 사진 대지 별도 첨부