

합동 안전보건 점검			결 재	작성	검토	승인
				5/29	1	5/29
현 장	KTLG 시공 신인쇄 공장		점검 일시	2024년 05월 29일 14:00~15:00		
점검 구간	완제품, 원지를 창고구간		주요 공정	OP 천골 설치, S/C 설치		
전 월 피드백	7					
점 내 검 용	점검 구간	점검결과 및 문제점		조치 및 대책		
	OP 천골 설치 구간	구조 작업자 공구 이탈방지용 발 안전리 체결 양호		-		
	//	거더 양중시 줄걸이 방법 및 신크수 배치 양호		-		
	원지를 RACK 창고 구간	상부 Load beam 체결구간 하부 근로자 동제 미흡		구역 선정 및 하부 유도선 배치 인원 동제		
	S/C 설치구간	100t 크레인 이동속 설치시 아웃리더 최대폭상 및 고정핀 설치		-		
	//	S/C Mast 조립시 두줄이 및 신크수 배치 양호		-		
참 석 자	도급인 및 도급인의 근로자			관계수급인 및 관계수급인의 근로자		
	소속	성명	서명	소속	성명	서명
	SFA	김민우		미음산업	이정희	
	SFA	방관우		//	김현영	
				//	김홍익	
				한진건설	한바라	
				//	김세진	
			//	김종현		

※ 사진 대지 별도 첨부