

국민과 함께하는 “최고의 산재예방 서비스 전문기관” 으로 재도약!

수신자 (주)에스에프에이 대표이사
(경유) (롯데제과 김천공장 냉동자동창고 구축 현장소장)
제목 유해·위험방지계획서 심사결과 알림

- 1. 귀 사(현장)의 무궁한 발전과 무재해를 기원합니다.
2. 귀사에서 제출한 유해·위험방지계획서 심사결과를 붙임과 같이 알려드리며, 계획서 내용 및 보완사항 등을 준수하여 재해예방에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

Table with 3 columns: 회사명, 현장명, 심사 결과. Row 1: (주)에스에프에이, 롯데제과 김천공장 냉동자동창고 구축, 조건부 적정

※ 설계변경 등으로 계획서 대상공사(연면적 5,000㎡ 냉동·냉장 창고시설 등)가 추가 예정인 경우에는 반드시 대상공사 착공전에 계획서를 제출

- 3. 또한, 우리 공단에서 건설업 유해·위험방지계획서 현장의 상시 안전관리 체제 구축을 위해 통합지원시스템(kosha.or.kr/constplan)을 운영하고 있으니 붙임3.의 안내사항을 참고하여 가입 및 자료 등록에 적극 협조해주시기 바랍니다.

- 붙임 1. 유해·위험방지계획서 심사결과 통지서 1부.
2. 이의제기 절차 안내문 1부.
3. 유해·위험방지계획서 대상 현장 안내사항 1부. 끝.

2024 산업안전 대진단 안내
중소 사업장(5~49인)의 안전보건관리체계 구축·이행 자가진단 및 공단 맞춤형 지원으로 안전수준 개선
참여방법: 안전보건공단 홈페이지 접속(http://www.kosha.or.kr)하여 "산업안전 대진단" 팝업 클릭 후 진행 또는 우측의 QR Code 스캔하여 모바일로 진행 (☎1544-1133)

한국산업안전보건공단 경북지역본부장




과장 서수필 차장 일영락 건설안전부장 전결 03/22 이우광

협조자
고객결재
시행 건설안전부-316 (2024. 3. 22.) 접수 ()

우 39390 경상북도 구미시 3공단1로 312-23 / http://www.kosha.or.kr
전화 054-478-8014 /전송 054-453-0105 / multi_pull@kosha.or.kr / 비공개(5,6,7)
대표번호 052)703-0500 1644-4544 http://www.kosha.or.kr /고객참여
o 공단 업무 관련 인권침해, 갑질, 금품수수, 부정청탁 등 신고(전화 052-2458-114, 공단홈페이지-민원-신고센터)

국민과 함께하는 “최고의 산재예방 서비스 전문기관” 으로 재도약!



한국산업안전보건공단 경북지역본부



수신자 롯데웰푸드 대표이사

(경유)

제목 유해·위험방지계획서 심사결과 송부

1. 관련

- 가. 「산업안전보건법」 제42조 및 제67조, 같은 법 시행규칙 제86조
- 나. 건설공사 안전보건대장의 작성 등에 관한 고시(고용노동부 고시 제2020-22호)

2. 귀사에서 발주한 「롯데제과 김천공장 냉동자동창고 구축」 현장의 유해·위험방지계획서 심사 결과를 붙임과 같이 송부하오니, 안전보건대장 이행여부 확인 등에 활용하시기 바랍니다.

3. 또한, 우리 공단에서는 현장을 주기적으로 방문하여 유해·위험방지계획서의 이행 여부를 확인하고 결과를 전달할 예정이므로 내용을 확인 후 시공사의 이행 여부에 대해 철저한 확인 당부드립니다.

- 붙임 1. 유해·위험방지계획서 심사결과 통지서 1부.
 2. 발주자의 산재예방 조치 이행 의무 안내문 1부. 끝.

「2024 산업안전 대진단 안내」

- 중소 사업장(5~49인)의 안전보건관리체계 구축·이행 자가진단 및 공단 맞춤형 지원으로 안전수준 개선
- 참여방법: 안전보건공단 홈페이지 접속(<http://www.kosha.or.kr>)하여 “산업안전 대진단” 팝업 클릭 후 진행 또는 우측의 QR Code 스캔하여 모바일로 진행 (☎1544-1133)



한국산업안전보건공단 경북지역본부장



과장 서수필 차장 일영락 건설안전부장 전결 03/22
이우광

협조자
고객결재

시행 건설안전부-319 (2024. 3. 22.) 접수 ()

우 39390 경상북도 구미시 3공단1로 312-23 / <http://www.kosha.or.kr>

전화 054-478-8014 /전송 054-453-0105 / multi_pull@kosha.or.kr / 비공개(5,6,7)

대표번호 052)703-0500 1644-4544 <http://www.kosha.or.kr> /고객참여

○ 공단 업무 관련 인권침해, 갑질, 금품수수, 부정청탁 등 신고(전화 052-2458-114, 공단홈페이지-민원-신고센터)

유해·위험방지계획서 심사 결과 통지서

사업장명	(주)에스에프에이 / 롯데제과 김천공장 냉동자동창고 구축		
업종	건설업	전화번호	031) 379-7378 031) 379-6443
소재지	경북 김천시 공단3길 94		
사업주 성명	김영민		
심사대상 공사 종류	지상높이가 31미터 이상인 건설공사		
통합관리시스템 관리번호	60981352276	사업장 관리번호	92400683847

「산업안전보건법 시행규칙」 제45조제2항에 따라 유해·위험방지계획서에 대한 심사 결과 불임과 같이 조건부 적정함을 통지합니다.

2024년 3월 22일

한국산업안전보건공단 경북지역본부장



첨부서류	1. 계획서 1부 2. 보완사항 기재서 1부(조건부 적정판정을 한 경우만 해당합니다)
------	--

조건부 적정 이유 및 보완사항 기재서

2024. 3. 22.

책임심사위원 : 이 우 광 *이우광*

심 사 번 호	제 경북건 - 2024 - 0 -008호	
회사 및 현장명	(주)에스에프에이 / 롯데제과 김천공장 냉동자동창고 구축	
심사 대상공사 종류	대상공사별 종합의견 및 판정결과	
지상높이가 31미터 이상인 건설공사	당 현장은 심사결과 조건부 적정한 것으로 판단되며, 기 제출한 내용과 함께 시공 중 확인 및 보완해야할 조건부 사항과 준수사항은 다음과 같습니다.	
심 사 항 목	조건부 적정 이유 및 보완사항	심 사 기 준 (관계법규 등)
I.조건부 사항 1. 구조물공사 2. 기타	1. 크레인 양중작업관련, - 크레인거치 지반의 지내력 확인 * 성토구간에 대한 다짐관리(버림타설 또는 철판 사용 등) 2. Rack 자재류 적재 및 조립작업이 수행되는 인근 슬래브의 양생강도 확인(구조물 시공사와 협의) 1. 관리감독자 중심 안전보건관리 실천 ※ 유해위험요인 파악 후 안전보건 조치사항 결정→ 역할 부여 및 수행 지원 → 역할 수행에 대한 확인 및 평가	안전보건규칙 제38조 안전보건규칙 제51조 산업안전보건법 제16조

<p>II.준수 사항</p> <p>1. 가설공사</p> <p>2. 구조물공사</p> <p>3. 기타</p>	<p>1. 추락방지망은 10M이내마다 설치하되, 개구부가 형성되지 않도록 밀실하게 설치</p> <ul style="list-style-type: none"> - 추락방지망 설치 해체 작업자 안전대 착용 철저 <p>* 최상층 추락방지망 해체시 판넬마감 업체와 공정 협의</p> <p>1. Rack 양중(건립)작업시</p> <ul style="list-style-type: none"> - 이동식 크레인의 양중하중 검토 - 줄걸이 작업중 샤클해지작업시 해지한 샤클이 부재에 걸리지 않도록 작업방법을 수시로 확인 - 건립작업을 위한 이동시 추락방지 조치 (고소작업대 사용시 4면 안전난간 설치, 수직승강설비 사용시 안전대 사용) <p>* 안전대의 성능 이상유무 점검</p> <ul style="list-style-type: none"> - 양중 반경내 하부 근로자 진입금지 - 자재 반입시 트럭 운전원에 대한 관리 <p>1. 컨베이어설치 작업시 자재류 소운반 위한 지게차 운용시 장비 유도자 배치 등 협착위험 관리</p> <p>2. 시운전시 작업자 이동통로에 대한 확인</p> <p>3. 가설전기 사용시 아래사항을 사용 근로자에게 숙지</p> <ul style="list-style-type: none"> - 사용 전 누전차단기, 절연상태 등 확인 - 단순 감전 쇼크 시 인공심폐소생술이 즉시 실시될 수 있도록 수시로 전파 <p>4. 난이도가 높은 작업을 수행할 경우 근로자들의 임의작업을 금지하고 관리감독자의 상주하에 작업 실시</p>	
---	---	--

<p>III. 확인</p>	<p>1-1. 확인예정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 최초 확인 예정일 : 2024년 5월 ○ 주요 확인공종별(대형사고 위험요인)확인 예정일 <ul style="list-style-type: none"> - 하기 표 참조 <p>※ 1. 최초 확인일이 변경되는 경우 변경일정을 해당작업 15일 전까지 공단에 문서로 통보하시기 바랍니다.</p> <p>2. 대형사고 위험작업 예정시기가 변경되는 경우 통합관리 시스템(www.kosha.or.kr/constplan)에 등록하여 주시기 바랍니다.</p> <p>1-2. 제시자료</p> <ul style="list-style-type: none"> - 조건부 사항에 대한 현장 보완서류 등
----------------	--

대형사고 위험요인	장소 및 작업	작업예정시기	위험작업 시 확인 중점 사항
추락 및 낙하	자동화창고/ Rack 설치	2024년 5월	추락 낙하위험 존재 여부 줄걸이작업계획서 준수 여부