

합동 안전보건 점검				결 재	작성	검토	승인
					12/10	1	12/10
현 장	KT&T 세종 신세채광 원사동굴사립		점검 일시	2024년 12월 10일 10:00 ~ 11:00			
점검 구간	2,3F 통합자동창고, 반제품창고		주요 공정	C/N 기구, 설치작업			
전 월 피드백	7						
점 내 용	점검 구간	점검결과 및 문제점		조치 및 대책			
	3F 반제품 창고	Deck에 C/N 반기작업중 임시 안전난간 설치 미흡		임시 난간더 중간높이 90cm 지점에 추가 설치			
	3F 반제품 창고	Deck 상부 C/N 레벨 작업 중 안전고리 체결 안함		—			
	3F 반제품 창고	지게차 일일점검 상대 안함 마사용시 key 분리 안함		—			
	2F 통합자동창고	조도 확보 상대 안함 차이살상 소파기, 볼트 방자포 안함		—			
	2F 통합자동창고	C/N Duct 견선 작업시 안전고리 체결 미흡		현장 5분 안전교육 실시 및 안전고리 체결 위치 교육			
참 석 자	도급인 및 도급인의 근로자			관계수급인 및 관계수급인의 근로자			
	소속	성명	서명	소속	성명	서명	
	SFA	김원우	김원우	한국종합	신영석	신영석	
	SFA	방관우	방관우	"	조종필	조종필	
				K&A안전	김진우	김진우	
				"	김도환	김도환	
				K&A안전	김영석	김영석	

※ 사진 대지 별도 첨부