



노사협의체			결			
			작성	검토	승인	
			/	/	/	
현장	KT&G 광주공장 자동창고증축 (물류시스템공급)	일시	2023년 12월 28일 08:30 ~ 09:30			
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 정기 <input type="checkbox"/> 임시	장소	5F 501 회의실			
전 월 피드백	<p><u>회의내용</u> → <u>인원관리 (배정)</u> 추가하기 협의 → <u>12/28 도착예정 (3-28)</u> → <u>한정 리프트 (구분)</u> 현재나 리프트 (<u>용량(100kg) 리프트</u> <u>비행(100kg) 리프트</u> <u>비행(100kg) 리프트</u>)</p>					
회의 내용	<p>시행규칙 제93조 노사협의체 협의사항 등(노사협의체)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 산업재해 예방방법 및 산업재해가 발생한 경우의 대피방법 → <u>비상훈련(1/2)</u> 2. 작업의 시작시간, 작업 및 작업장 간의 연락방법 3. 그 밖의 산업재해 예방과 관련된 사항 <p>1. <u>1) 전방 1차 리프트</u> → 2) <u>출입문</u> 대피 → 3) <u>광부스</u> 대피 <u>4) 비상훈련(1/2)만, KT&G 기존 훈련도 포함</u></p> <p>2. 1) <u>작업의 시작시간</u>: 8시, <u>종료시간</u>: 어디까지 / <u>비상훈련</u> <u>연락대란</u>까지</p> <p>3. 1) <u>인원</u> <u>인원</u> (5) <u>출입문</u> <u>리프트</u> → <u>KT&G 인력</u> <u>현재</u> 2) <u>위·청</u> (5) <u>매일</u> <u>출입문</u> (작업전) → <u>동행</u> <u>비상훈련</u> 3) <u>인원</u> <u>출입문</u> <u>출입문</u> <u>출입문</u> (4) <u>출입문</u> <u>출입문</u> <u>매일</u> <u>비상훈련</u> 4) <u>크레인</u> <u>작업</u> <u>리프트</u> <u>리프트</u> <u>리프트</u> <u>리프트</u> → <u>작업</u> <u>리프트</u>, <u>인원</u> <u>리프트</u> 5) <u>12/28</u> <u>KT&G</u> <u>리프트</u> <u>리프트</u> <u>리프트</u> <u>리프트</u> (연락) <u>비상</u> <u>리프트</u> 6) <u>12/28</u> <u>KT&G</u> <u>리프트</u> <u>리프트</u> <u>리프트</u> <u>리프트</u> <u>리프트</u> <u>리프트</u> <u>리프트</u> <u>리프트</u> 7) <u>제1차</u> <u>작업</u> <u>리프트</u> (리프트) <u>리프트</u>, <u>리프트</u> <u>리프트</u> <u>리프트</u> <u>리프트</u>)</p>					
참석자	근로자 위원			사용자 위원		
	소속	성명	서명	소속	성명	서명
	5FA	배성우		미공	최희수	
		김민준		"	김승민	



※ 사진 대지 별도 첨부

안전보건 협력업체 협의회 회의록

일 자	2023년 12월 21일 13:00 ~ 14:00 / 협력업체(16) 중 ()업체					
회의장소	대회의실					
참 석 자	구 분	성 명	서 명	구 분	성 명	서 명
	공장장	임준한		공영기업(소장)	임선미	
	지원부장	현주석		공영기업(안전관리자)	김경주	
	안전관리자	박영석		공영기업(제품팀장)		
	보건관리자	심미경		공영기업(가공팀장)	이광준	
	덕천ENG	이상문		공영기업(지원팀장)	박용수	
	거해전력	석민구		CJ프레쉬웨이	이영희	
	해평건설	안종록		대한통운	전형도	
	서화건설	김은수		천일환경	김광곤	
	SFA	배성우		세기ENG	박창수	
	을지공영	김기욱		대양ENC	강은모	
	대양종합전력	강태선		성우ENG	최일천	
	효원기계	이호섭				
	회 의 내 용	<p>— 작업시작 및 종료시간</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 광주공장 : 정시근무 및 2,3부제 근무 ○ 협력업체 : 광주공장 근무시간 및 자체 근무시간에 준하여 운영 <p>— 안전보건에 관한 사항</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ (KT&G) · (대한통운) 지게차 운행중 우산사용금지 요청 <ul style="list-style-type: none"> · (전체 파트너사) 그라인더 안전커버부착 철저 요청 (배려의 직영관리) · (전체 파트너사) 중장비 등 안전수칙 및 사고사례 QR코드 공유 · (전체 파트너사) 연말 · 동절기 중대재해 예방 철저 요청 · (전체파트너사) 12월 중대재해사이렌 사고사례 공유 ○ (공영기업) · 파쇄실 리프트 조작스위치 벽면 고정 요청 (사진1) · 되손질실 집진기 구동체인 방호커버 설치 요청(사진2) 				
사진 1		사진 2				
						

광주공장 안전수칙 및 사고사례 QR코드 목록

2023.12.20일, 산업안전보건팀

분 류	목 록	QR코드	비 고
고소작업	고소작업대(시저형)	 고소작업대(시저형)	렌탈
	고소작업대(차량탑재형)	 고소작업대(차량탑재)	스카이
	이동식 사다리	 이동식 사다리	A형 사다리
	이동식 비계	 이동식 비계	틀비계, 말비계
	설치형 비계	 설치형 비계	시스템, 강관

■ 점검결과 (주요사항)

안전관리 시스템 부문







기본계획수립	- 안전보건 경영방침 및 세부 목표 수립 - 안전보건관리규정 작성 했으나 협의체 심의 의결 일자 상이 (2/27) (10/14/2020)
작업계획수립	- 중량물 취급작업계획서 작성 관리 중(크롤러,하이드로 크레인) - 차량계 하역운반 기계 작업계획서 작성 관리 중(지게차, 스카이)
중대재해처벌법 대응	- 하반기 비상조치 매뉴얼 수립 및 훈련 실시 완료 - 종사자 의견 청취 중(협의체)
안전보건관리체제 및 도급사업 시 조치	- 안전보건관리(총괄)책임자 선임 및 관리 중(23.08.31) - 관리감독자 지정서 부재, 협력사 관리감독자 지정사 要 -> 미륭산업 안전관리책임자 지정서 有, 한국자동화 無 (08/20) (12/20) (12/20/2020)
보건관리 PROCESS	- 작업환경측정 실시 완료(23.9.21) - MSDS 게시 관리 중(현장사무실, 협력사 사무실 등)
안전보건 교육	- 월 1~2회 정기교육 실시 관리 중 - 1톤 이상 크레인, 안전시설물 특별교육 실시 관리 중
산업안전보건 관리비	- 목적외 사용(확산소화기) -> 산업안전보건관리비는 근로자 보호 목적으로만 사용 가능 컨테이너 설치용 확산소화기는 시설물 보호 목적으로 불가 (5/20)
위험성평가 Process	- 최초 위험성평가 실시관리 중 - 수시 위험성평가 실시 관리 중(월 단위)

현장관리 부문

현장 기본 사항	- 이동통로 설치 상태 양호 - 작업장 조도 확보 상태 양호
추락 및 낙하	- RACK 상부 수직 구멍줄 설치 상태 양호 - 철골 거더 설치 작업 전 작업자 불안정한 행동 (안전)
중량물 취급작업	- 관리감독자, 작업지휘자 상주 - 장비 작업 시 안전구획 설정 실시 관리 중
건설기계(양중, 차량계, 하역운반) 및 기구	- 건설기계 일반기준 준수 상태 양호 - 신호수 배치 상태 양호
기계기구/설비내 작업	- 해당작업 없음
유해위험 기계기구	- 해당작업 없음
보호구 착용	- 스카이 기사 안전모 미착용 - 안전벨트 착용 중 (안전)
감전작업	- 해당작업 없음
화재/폭발작업	- 누전차단기, 확산소화기 설치 상태 양호
비계 및 사다리	- 해당작업 없음
안전시설물	- 추락방지망 및 낙하물방지망 설치 상태 양호 - 수직 생명줄 설치 상태 양호
보건	- 해당작업 없음
기타	- 해당작업 없음

항목별 평가결과	구 분	평가점수	가점사항	감점사항	최종점수
	1. 안전관리시스템	77.27			77.27
	2. 현장관리	77.27			

현장 안전점검사항 및 조치결과

NO	점검일	점검명	내용	Image	현장 조치결과	조치완료 (예정)일	Image	확인일
1	12월 20일	KT&G 광주	점검기본 사항 - 안전보건관리규정 적성 중이나 협의체 합의 미의결	N/A	- 안전보건관리규정 적성일률 10월 노시협의체 이후일률로 수정함	12월 22일		12월 22일
2	12월 20일	KT&G 광주	안전보건 관리체계 도출사업 시추착 - 관리감독자 지정서 부재, 협력사 관리감독자 지정서 불		- 한국지동화 관리감독자 지정서 적성 후 보완함	12월 22일		12월 22일
3	12월 20일	KT&G 광주	산업안전 보건관리비 - 목적외 사용(확산소화기) -> 산업안전보건관리비는 근로자 보호 목적으로만 사용 가능 권타이머 설치용 확산소화기는 시설물 보호 목적으로 불가		- 확산소화기 내역 산업안전보건관리 항목에서 삭제함	12월 22일		12월 22일
6	12월 20일	KT&G 광주	보행구 착용 - 스캐이 기사 안전모 미착용		- 스캐이 기사 안전모 착용후 작업실시함 (전근로자 대상으로 특별안전교육실시함)	12월 22일		12월 22일
7	12월 20일	KT&G 광주	추락 및 낙하 - 철골 거더 설치 작업 전 작업자 불안정한 행동		- 철골 거더설치 후 철골 기둥으로 이동함 (근로자 대상으로 특별안전교육실시함)	12월 22일		12월 22일