

# 확 인 결 과 통 지 서

사 업 장 명	(주)에스에프에이 / 대구스마트물류센터 자동화 설비, S/W상자		
업 종	건 설 업	전 화	T:
		팩 스	F:
소 재 지	경산시 신량읍 본천리 602		
사 업 주 성 명	정종성		
대상공사 종류	<input checked="" type="checkbox"/> 지상높이 31m 이상 건축물 <input type="checkbox"/> 연면적 30,000㎡ 이상 건축물 <input type="checkbox"/> 연면적 5,000㎡ 이상 판매시설 등 <input type="checkbox"/> 최대지간 50m 이상 교량 건설 <input type="checkbox"/> 터널 건설 <input type="checkbox"/> 댐 건설 <input type="checkbox"/> 깊이 10m 이상 굴착		
확 인 기 간	2023. 6. 22.		( 1 일간)
확 인 자	소속(공 단) 대구광역본부	직 위 부장	성 명 최영희 (서명)
입 회 자	소속(사업장) (주)에스에프에이	직 위 선임	성 명 문창현 (서명)
확인결과 요약	<p>· 공정을 약 8%차이 현역 RACK 진행. 인양·설치 작업이 원활히 진행. 일부 RACK 인양시 안전·감속 바람에 향후 공사 부분 검토 바랍니다.</p> <p>※ 개선결과 제출일 2023. 6. 28.</p>		

「산업안전보건법」 제43조제1항 및 같은 법 시행규칙 제48조제1항에 따라 확인 결과 적정함 (불임과 같이 조건부 적정함)을 통지합니다.

2023년 6 월 22일

## 한국산업안전보건공단 대구광역본부장



### 개선사항 기재서

사업장관리번호	60PP13F2236	사업장개시번호	P230007063A7
발 주 자	크레텍책임	공 사 금 액	22,200 백만원
공 사 규 모	랙설치 등	공 정 률	0 %
공 사 시 작 일	23.2	공 사 종 료 일	24.1
안 전 보 건 장 총괄책임자	(성명) 정영수 (연락처) 434-0991	안 전 관 리 자	(성명) 문승현 (연락처) 7607-2449
확 인 시 작 업 공 종	· RACK 설치		
차 기 확 인 예 정 대형사고위험작업	<input type="checkbox"/> 해당없음		예정일 '25. 8월 25일

※ 상기 차기 확인 예정인 대형사고 위험작업 예정시기가 현장 사정상 변경될 경우 해당 작업 15일 전까지공단 통합지원시스템에 변경 입력바랍니다.

안전보건공단은 개인정보보호법 제15조에 의해 아래와 같이 개인정보를 수집하고 있습니다.

1. 수집하려는 개인정보: 직책, 성명, 휴대폰
2. 개인정보 수집.이용 목적: 업무수행을 위한 연락, 고객만족도 조사, 안전보건정보 송부
3. 보유기간: 공사종료 연도의 다음 연도 1월 1일부터 1년간 보존 후 폐기

본인들은 유해·위험방지계획서 확인업무 수행의 상대방으로서 업무 수행과정에서 어떠한 명목의 금품·향응 등 부당한 이익을 요구하거나 주고받지 않았습니다. 이 사실에 대해 아래와 같이 서명하여 청렴의무 이행을 확인합니다.

공단 확인자: 김희규 (성명)

사업장 입회자: 문승현 (성명)

※ 확인결과 등 공단 직원의 업무처리사항에 이의가 있는 경우 10일 이내에 전화 또는 문서로 이의를 제기할 수 있습니다.

# 1. 유해·위험방지계획서의 내용과 실제공사 내용과의 부합여부

## 1. 안전보건관리계획 이행실태

### 가. 현황 및 점검사항

안 조 직	직 책	성 명	선임일자	직무교육 이수여부
	안전보건총괄책임자	정경식	23.2.2.	<input checked="" type="checkbox"/> 이수(신규, 보수) <input type="checkbox"/> 미이수
	안전관리자	윤창현	23.2.6.	<input checked="" type="checkbox"/> 이수(신규, 보수) <input type="checkbox"/> 미이수
	보건관리자	-	-	<input type="checkbox"/> 이수(신규, 보수) <input type="checkbox"/> 미이수
안전보건총괄책임자 변경 시 계획서 인수.인계 여부			<input type="checkbox"/> 실시	<input type="checkbox"/> 미실시 <input checked="" type="checkbox"/> 해당없음

※ 안전보건총괄책임자가 변경된 경우 유해·위험방지계획서와 심사결과서 등을 반드시 인수.인계하고 심사 결과 통지 시 첨부된 「유해위험방지계획서 인수.인계 확인서」를 작성하여 보관하여 주시기 바랍니다.



산업안전 보 건 관 리 비	법정 안전관리비	358,124,000 원		계 상 실 행	완전		
	사용금액 (23.5. 현재)	38,760,646 (사용률 : %)		사용항목 적정여부	적정		
주요 건설기계 관리	안전인증	타워 크레인	실 시: 1 대 미실시: 1 대	리프트	실 시: 1 대 미실시: 1 대	곤돌라	실 시: 1 대 미실시: 1 대
	안전검사	타워 크레인	실 시: 1 대 미실시: 1 대	리프트	실 시: 1 대 미실시: 1 대	곤돌라	실 시: 1 대 미실시: 1 대
기 타	기타 관리적 사항 (산업안전보건위원회 협의체 교육, 재해발생 위험시 연락 및 대피방법 등)		- 안전벨트 착용 등 생시중				

### 나. 지적사항

지 적 사 항	개 선 사 항
- 해당사항 없음	



## 2. 작업공사 종류별 유해·위험방지계획 이행실태

위치 및 세부작업	유해·위험요인	개선 필요사항	비고
RACK 설치	<p>· 기존 설치된 RACK과 설치중인 RACK과의 사정거리에서 수평하중 등에 대한 방지 조치</p>	<p>· RACK 고도 이후 자립 안정성에 대해 방지 조치 관련 여부를 해당 설계서에 확인 포함</p>  <p>⇒ 각 RACK 설치 (고도) 후 RACK 간 방지 조치</p> 	

### 3. 심사결과 「조건부 적정 이유 및 보완사항 기재서」 관련 조건부 사항 이행실태

구 분		해당 항목(번호) 또는 내용
심 사 조건부 사 항	보완완료	-
	향후보완	1~6 (25행주)
	미보완	-

[보완 제출이 필요한 사항] - 현역시정 이행사항 있음

### II. 유해·위험방지계획서 변경내용의 적정성

위치 및 세부작업	변경 내용*	개선 필요사항
	- 현역시정 이행사항 있음	

\* 시행규칙 [별표 10] 제2호 「작업 공사 종류별 유해위험방지계획 중 주요 작성대상」에서 주요 공법 및 작업방법의 변경에 한해 기재

### III. 추가적인 유해·위험요인의 존재 여부

위치 및 세부작업	추가 유해·위험요인	추가대책 수립 필요사항

※ 계획서 대상공사에 포함되는 작업과 관련하여 추가로 유해·위험방지계획 수립이 필요한 사항 기재

#### IV. 향후 주요 유해·위험요인에 대한 기술지원

위치 및 세부작업	유해·위험요인	안전대책
	⊗ 세정공정: 랙 세척, 인양, 선외	
- 랙 선외	· 랙 선외 작업시 추락, 영빙 인한 사선 예방 조치	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 랙 승부 부위 상 이동 플랫폼 작업시</li> <li>- 이동 중인이 부합하는 안전대 부착 선외 선외 (안전대 부착소나 등선 부합 여부 확인)</li> <li>- 안전대 부착 여부 확인 강조</li> <li>- 인양공에 작업대 상 올라 안전대 착용·부착, 작업대에서 철수 시부터 이동시 반드시 안전대 부착 후 이동</li> </ul>
		· 랙 부위 인양용 슬링벨트 착용 여부 작업 전 확인 (체크리스트를)
		· 브레이싱 등 각 RACK 간 구성 부위 보링 지면·누락 금지

#### V. 심사대상 이외 유해·위험요인에 대한 기술지원

위치 및 세부작업	유해·위험요인	안전대책

※ 상기사항에 대해서는 현장 자율적으로 개선하여 재해예방에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.